



1.10.2026 г.

X

PP-02-138-5/01.10.2026

Рег. №

Подписано от: BASEYNOVA DIREKTSIYA DUNAVSKI RAYON

СЪОБЩЕНИЕ

съгласно чл.62а, ал. 1 от Закона за водите

На основание чл.62а, ал. 1, във връзка с чл. 44 и чл. 52, ал. 1, т. 4 на Закона за водите (ЗВ) в Басейнова Дирекция „Дунавски район“ гр. Плевен и постъпило Заявление вх. № PP-02-138/ 30.03.2026 г. за откриване на процедура за издаване на разрешително за водовземане от подземни води чрез съществуващи водовземни съоръжения, придружено с изискващите се по чл.60 от ЗВ данни и документи, обявявам следното съобщение:

1. Цел на заявеното използване на водите:

„Самостоятелно водоснабдяване за напояване на земеделски култури“;

2. Водно тяло, в което се предвижда използване на водите: „Порови води в Кватернера – р. Осъм“ с код BG1G0000QA019.

2а. Фактическите основания, при които се издава разрешителното, включително състояние на водното тяло, определените цели и мерки в действащите планове за управление на речните басейни:

Подадено е заявление с вх. № PP-02-138/ 30.03.2026 г. в БДДР за издаване на разрешително за водовземане от подземни води чрез съществуващи водовземни съоръжения за тръбен кладенец „ШК2 – Гардения – Летница“. С писмо вх. № PP-02-138-(1)/18.09.2026 г. допълнително заявителят е представил в БДДР становище от РИОСВ – гр. Плевен, относно инвестиционното намерение.

След преглед на представената документация към заявление с вх. № PP-02-138/ 30.03.2026 г. в БДДР за издаване на разрешително за водовземане от подземни води чрез съществуващи водовземни съоръжения, е направена преценка на Заявлението по чл. 61 от Закона за водите, при което е установено, че заявлението и приложената документация отговарят на изискванията на Закона.

Съгласно становище с рег. № АО-1632-4/21.04.2026 г., на РИОСВ – Плевен, за водовземането от съществуващ шахтов кладенец, не се изискват задължителна оценка на въздействието върху околната среда или преценяване на необходимостта от такава оценка по Закона за опазване на околната среда, нито самостоятелна процедура по чл. 31 от Закона за биологичното разнообразие, тъй като обектът и дейността са съществуващи.

Съгласно становище изх. № 169/26.03.2026 г. на „Напоителни системи“ ЕАД, клон Среден Дунав, до поливните площи няма техническа възможност за осигуряване на вода за напояването им.



Извършена е проверка на 21.09.2026 г. в БДДР за наличие на задължение по Закона за водите към ПУДООС с влязъл в сила АУПДВ, при която е установено, че заявителят няма задължения.

БДДР е направила запитване в НАП ТД Велико Търново, офис Ловеч за наличие или липса на задължения по чл.87, ал.11 от ДОПК на юридическото лице, на което с писмо изх. № 115532604515022/ 23.09.2026г., агенцията е отговорила, че заявителят няма задължения.

Направената преценка, съгласно чл.62, ал. 1 от Закона за водите, е положителна и е изготвена спрямо План за управление на речните басейни (ПУРБ) 2022 – 2027 г., приет с Решение № 917/ 31.12.2024 г. на Министерски съвет.

3. Системи или съоръжения, чрез които ще се реализира използването:

„ШК2 – Гардения – Летница“ (шахтов кладенец)

Шаховият кладенец е с дълбочина 8,20 м. Изграден е чрез изкоп с диаметър Ø1000 мм в интервала от 0,00 до 8,20 м. Укрепен е с бетонни пръстени с вътрешен диаметър Ø600 мм. Водоприемната част е представена от вливни отвори с диаметър 80 мм, разположени в интервала от 2,00 до 8,00 м. Пространството между бетонните пръстени и изкопа е запълнено с чакъл.

Устието на кладенеца представлява бетонов пръстен, разположен на кота терен.

Експлоатацията се осъществява с моторна помпа „ANTRAC“, модел 3LD510LY3, с дебит $Q = 17 \text{ м}^3/\text{час}$ (4,72 л/сек) при напор $H = 65 \text{ м}$, със смукател, спуснат на дълбочина 8,00 м под кота терен.

4. Място на водовземане: Поземлен имот с идентификатор 43476.315.127 област Ловеч, община Летница, гр. Летница, ул. „Кирил и Методий“ № 1, вид собств. Частна, вид територия Урбанизирана, НТП Ниско застрояване (до 10 m), площ 1105 кв. м, стар номер 127, квартал 127, парцел IV.

„ШК2 – Гардения – Летница“ (шахтов кладенец)

Координати WGS 1984 географски:

$N - 43^\circ 18' 38,50''$; $E - 25^\circ 04' 08,03''$

Координатна система БГС-2005 кадастрална:

$X - 4797322,576 \text{ м}$, $Y - 465025,406 \text{ м}$, $Z - 71,18 \text{ м}$.

5. Обект на водоснабдяване: За капково напояване на домати и краставици в оранжерии, разположени на територията на ПИ с идентификатор 43476.315.127 гр. Летница, ул. „Кирил и Методий“ № 1, община Летница, област Ловеч;

6. Проектни параметри на използването:

- Средноденонощен дебит: **1,1 л/сек;**
- Максимален дебит на черпене: **4,7 л/сек в рамките на 5,6 часа дневно;**
- Годишно водно количество: **34690 м³/годишно;**
- Минимално необходимо водно количество: **30000 м³/годишно;**
- Статично водно ниво: **3,20 м**, кота **СВН – 67,98 м;**

- Максимално допустимо експлоатационно понижение: **3,20 м** до дълбочина на водното ниво **6,40 м** от терена, определено при максимален дебит на помпата **4,7 л/сек.**

7. Условия, при които би могло да се предостави правото за използване на водите:

- Да се извършва ежемесечно измерване на черпените водни количества от кладенеца.
- Да се извършва измерване на нивото на подземните води:
 - ежемесечно по време на работа на помпеното оборудване (динамичното водно ниво);
 - в началото на всеки сезон преди включване на помпеното оборудване (статичното водно ниво).
- Собственият мониторинг по Наредба № 1/10.10.2007 г., чл. 80, ал. 1, т. 1, буква "а" включва:
 1. ежегодно изследване на химичния състав на черпените подземни води по:
 - а) показателите рН, електропроводимост, концентрация на разтворен кислород, амониеви йони, нитрати, нитрити, фосфати, хлориди и сулфати;
 - б) други показатели, по които водното тяло е определено в риск да не постигне добро химично състояние на подземните води – *няма*;
 2. изследване на химичния състав на черпените подземни води през 2029 г. и на всеки 6 години след това – за водоползватели I категория при разрешено водовземане с дебит над 1 л/сек, включващо всички показатели по чл. 67, ал. 1 (Наредба № 1) и други йони, осигуряващи йонен баланс на анализа;
- Да се спазват и да не се нарушават параметрите на водовземането – средноденоношен и максимален дебит, допустимо понижение и разрешено водно количество;
- Да се заплаща такса водовземане за добитите водни количества от кладенеца.

8. Място за представяне на писмени възражения или предложения от заинтересованите лица:

До Басейнова дирекция „Дунавски район“ по електронен път по реда на Закона за електронното управление, чрез лицензиран пощенски оператор или по друг начин, оповестен на интернет страницата на БДДР, съгласно чл. 18а, ал. 1 от Административно-процесуалния кодекс.

Съгласно чл. 64, ал. 1, т. 2 и т. 3 от ЗВ заинтересованите лица могат да възразят срещу издаването на разрешителното или да предложат условия, при които същото да бъде издадено, с оглед гарантиране на лични или обществени интереси, **в 14 дневен срок от обявяване на съобщението.**

1.10.2026 г.

X Румелия Петрова

Директор на
Басейнова дирекция "Дунавски район"
Подписано от: RUMELIYA MARKOVA PETROVA



ISO 9001:2015

Certificate No: BG/1398Q/1411

5800 гр. Плевен, ул. „Чаталджа“ № 60

тел.: +359 64 88 51 00

e-mail: dunavbd@bddr.bg, web: www.bd-dunav.bg

